



Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура Тульской области

**ПРОКУРАТУРА
ЗАРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА**

ул. Литейная, 22
Тула, Россия, 300002

13.04.2018 № 7-04-1018

Директору

Государственного профессионального
образовательного учреждения Тульской
области

«Тульский техникум социальных
технологий»

Чулкову А.Н.

Представление

об устранении нарушений

законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой Зареченского района города Тулы совместно с сотрудником отдела надзорной деятельности по Зареченскому району г. Тулы ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тульской области по поручению прокуратуры Тульской области проведена проверка соблюдения ответственными лицами Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Тульский техникум социальных технологий» законодательства о пожарной безопасности.

В соответствии со ст.2 Конституции Российской Федерации человек является высшей ценностью. Его жизнь находится под охраной государства.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Согласно ст.2 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ) законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ст. 6. определены условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

ЗР № 066817

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:

1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

В соответствии со ст.38 Федерального закона №69-ФЗ РФ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Согласно ст.37 Федерального закона №69-ФЗ РФ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В ходе проведенной проверки выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В соответствии с п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, однако, проведенной проверкой установлено, что на противопожарных дверях 1, 2 этажах помещений ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий» отсутствуют устройства для самозакрывания двери.

В соответствии с п.7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой

ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, вместе с тем в помещениях Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Тульский техникум социальных технологий» помещения различного функционального назначения не разделены между собой противопожарными дверьми (токарные цеха)

Указанные нарушения свидетельствуют о недостаточной организации контроля за соблюдением норм пожарной безопасности со стороны ответственных лиц предприятия. Вместе с тем, соблюдение требований правил пожарной безопасности в организации является залогом безопасности и предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Зареченского района г. Тулы и незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений закона.
2. Не допускать нарушений норм законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности магазина;
3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения закона.

Представление подлежит безотлагательному рассмотрению и не позднее чем в месячный срок со дня его внесения должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме с приложением копии приказа о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

О дате и месте рассмотрения представления уведомить прокурора Зареченского района г. Тулы.

Заместитель прокурора района
советник юстиции



Е.И. Балашова